

KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU PHI THUẾ QUAN
(Kèm theo thông báo số: 706/TB-TTQLHT ngày 06 tháng 12 năm 2023
của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu Kinh tế, công nghiệp)

Từ ngày: 12/9/2023 đến 03/12/2023

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
12/09/2023	8,24	21,06	5,72	30,31	0,27	190,23	415,89
13/09/2023	8,13	7,08	5,80	31,03	0,26	4,58	0,34
14/09/2023	7,86	6,53	5,67	30,94	0,26	3,23	98,56
15/09/2023	7,87	4,31	5,31	29,18	0,25	158,62	319,04
16/09/2023	7,69	3,56	5,36	28,76	0,25	1,37	4,45
17/09/2023	7,66	2,16	5,31	29,08	0,25	0,00	0,01
18/09/2023	7,61	1,49	5,32	29,23	0,26	166,20	0,59
19/09/2023	8,16	7,74	6,16	30,31	0,26	0,63	0,45
20/09/2023	7,70	11,20	6,75	29,72	0,26	230,04	196,19
21/09/2023	7,99	8,53	7,35	30,94	0,26	148,77	174,09
22/09/2023	8,59	3,07	7,09	30,65	0,26	86,76	178,29
23/09/2023	7,73	0,57	7,27	29,80	0,26	15,18	7,12
24/09/2023	7,40	0,58	6,50	29,82	0,26	0,15	143,26
25/09/2023	7,43	1,24	5,64	29,25	0,25	0,00	424,16
26/09/2023	7,79	5,94	5,54	29,40	0,25	569,18	438,23
27/09/2023	8,14	11,33	6,69	29,52	0,25	501,03	570,06
28/09/2023	7,72	7,69	6,30	29,02	0,25	353,77	460,09
29/09/2023	8,10	11,50	6,98	29,38	0,25	320,65	316,79
30/09/2023	8,08	12,56	7,51	29,23	0,25	192,62	280,55
01/10/2023	7,64	9,35	7,36	29,20	0,25	7,73	23,23
02/10/2023	7,83	8,83	7,28	29,69	0,25	270,34	450,61
03/10/2023	8,11	5,63	7,35	29,99	0,26	370,91	393,16
04/10/2023	7,83	3,82	7,10	29,44	0,25	431,18	358,66
05/10/2023	7,76	13,80	5,16	29,79	0,25	426,71	328,72
06/10/2023	6,74	17,55	3,36	29,76	0,25	5,20	12,78
07/10/2023	6,56	12,36	3,28	29,69	0,26	5,67	23,56
08/10/2023	6,49	8,90	3,18	29,58	0,25	4,81	180,91
09/10/2023	6,59	11,31	6,54	29,65	0,25	754,71	1.379,79
10/10/2023	6,69	15,11	8,05	28,97	0,24	720,94	1.072,80
11/10/2023	6,59	11,26	9,98	28,62	0,25	425,65	646,64
12/10/2023	6,58	9,03	6,14	28,75	0,24	758,82	1.150,07
13/10/2023	6,59	7,14	6,18	28,15	0,24	380,48	2.246,17
14/10/2023	6,57	5,13	7,50	28,01	0,24	1.160,96	2.197,04
15/10/2023	6,57	3,10	9,58	28,06	0,24	0,00	434,82
16/10/2023	6,60	3,47	10,57	28,10	0,24	939,69	1.356,93
17/10/2023	6,60	4,09	10,87	28,19	0,24	417,89	758,49
18/10/2023	6,58	2,08	15,85	28,05	0,24	904,00	1.642,00
19/10/2023	7,46	8,18	14,77	28,35	0,39	795,31	759,12
20/10/2023	7,83	4,57	8,43	27,78	0,23	184,14	261,67
21/10/2023	7,44	1,59	8,62	26,81	0,23	497,53	267,53
22/10/2023	7,12	0,56	8,24	26,28	0,23	0,00	0,00
23/10/2023	7,43	5,89	9,20	27,53	0,23	521,54	1.502,29
24/10/2023	7,78	4,54	10,70	27,89	0,23	885,56	1.059,34
25/10/2023	7,78	4,32	11,84	27,71	0,23	1.030,90	951,41
26/10/2023	7,60	1,10	12,35	26,68	0,24	166,95	415,22
27/10/2023	7,75	0,71	12,55	27,63	0,24	508,57	697,52
28/10/2023	7,76	0,25	12,60	26,75	0,24	0,00	0,00

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Nhiệt độ (°C)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
29/10/2023	7,39	0,65	12,23	26,22	0,24	0,00	0,06
30/10/2023	7,99	4,01	12,36	27,78	0,25	613,75	567,21
31/10/2023	8,20	6,38	12,40	27,21	0,25	368,54	473,88
01/11/2023	7,94	5,54	12,64	27,67	0,25	384,82	267,87
02/11/2023	7,88	3,53	13,90	27,12	0,25	424,48	615,57
03/11/2023	8,04	4,37	15,25	27,67	0,25	604,80	492,25
04/11/2023	7,86	4,02	15,64	26,51	0,25	0,00	0,89
05/11/2023	7,47	0,93	15,39	25,86	0,25	0,00	23,89
06/11/2023	8,04	6,54	14,61	27,90	0,25	499,58	537,20
07/11/2023	7,80	8,31	13,97	27,30	0,26	342,56	633,24
08/11/2023	7,61	9,44	13,61	28,32	0,25	312,73	503,50
09/11/2023	7,67	9,24	15,19	28,63	0,26	263,14	448,12
10/11/2023	7,78	13,67	14,41	28,99	0,26	257,60	280,28
11/11/2023	7,48	11,90	13,30	28,22	0,26	0,01	0,12
12/11/2023	6,97	8,48	12,36	27,77	0,25	0,00	38,09
13/11/2023	7,69	10,33	20,00	28,48	4,37	801,87	754,66
14/11/2023	8,06	20,07	7,11	28,53	0,39	850,94	1285,29
15/11/2023	7,72	41,55	6,30	28,15	0,45	865,88	1449,27
16/11/2023	7,78	28,35	5,89	28,42	0,43	811,78	1154,21
17/11/2023	7,80	24,91	5,40	27,47	0,40	914,66	795,31
18/11/2023	7,25	7,12	5,38	25,81	0,35	586,55	399,81
19/11/2023	7,30	1,03	5,28	25,81	0,24	0,00	0,00
20/11/2023	7,39	0,78	5,59	26,16	0,24	714,34	851,48
21/11/2023	7,73	4,39	6,36	26,70	0,24	366,65	433,46
22/11/2023	8,09	5,20	6,93	27,21	0,25	392,32	418,04
23/11/2023	8,26	6,23	6,99	27,22	0,24	241,91	304,45
24/11/2023	7,89	3,97	6,93	26,81	0,25	325,37	343,53
25/11/2023	7,78	0,35	6,78	26,60	0,25	481,29	530,16
26/11/2023	7,64	0,26	6,91	26,68	0,25	0,00	23,45
27/11/2023	7,52	0,25	6,92	26,53	0,24	490,06	229,34
28/11/2023	7,68	2,41	7,11	26,47	0,24	366,41	342,96
29/11/2023	7,70	0,57	7,48	26,59	0,24	316,07	463,72
30/11/2023	7,54	0,98	7,74	26,34	0,24	447,34	408,62
01/12/2023	7,69	1,87	8,57	27,11	0,25	346,54	456,50
02/12/2023	7,78	1,25	8,86	27,20	0,25	0,00	7,11
03/12/2023	7,61	0,40	8,81	26,92	0,25	0,00	23,69