

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**  
**TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU PHI THUẾ QUAN**  
*(Kèm theo thông báo số: 274/TB-TTQLHT ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu Kinh tế, công nghiệp)*

Từ ngày: 01/01/2023 đến 31/3/2023

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf=1)						
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
01/01/2023	7,42	5,31	27,37	23,15	1,18	0,00	0,00
02/01/2023	7,88	4,31	28,18	22,39	1,22	0,00	0,00
03/01/2023	7,58	4,34	28,60	22,27	1,23	18,12	18,69
04/01/2023	7,08	4,65	27,62	22,61	1,22	14,49	14,97
05/01/2023	6,79	5,22	27,12	22,95	1,27	7,76	6,84
06/01/2023	6,31	6,46	31,28	23,88	1,21	10,92	13,82
07/01/2023	6,85	6,89	35,14	23,83	1,17	0,00	0,00
08/01/2023	7,00	6,94	36,11	23,47	1,09	0,00	0,00
09/01/2023	7,16	8,73	37,32	23,17	0,95	14,61	15,71
10/01/2023	7,20	6,82	38,56	23,37	0,88	10,13	15,80
11/01/2023	6,77	7,23	39,30	24,05	0,93	11,52	14,88
12/01/2023	6,41	6,86	40,61	24,64	0,99	14,83	12,97
13/01/2023	6,47	8,60	42,07	24,94	1,03	8,71	14,12
14/01/2023	7,09	9,16	41,16	25,24	1,07	0,00	0,00
15/01/2023	6,94	9,01	40,54	25,44	1,04	0,00	0,00
16/01/2023	7,16	7,19	36,59	25,25	1,01	14,70	10,72
17/01/2023	7,70	4,41	33,48	23,57	0,90	0,00	0,00
18/01/2023	7,65	3,34	33,57	22,74	0,82	30,07	55,29
19/01/2023	8,55	2,44	35,39	22,52	0,72	10,63	0,00
20/01/2023	8,34	2,29	39,67	23,05	0,76	0,00	0,00
21/01/2023	7,90	1,68	42,60	23,63	0,83	0,00	0,00
22/01/2023	7,66	1,44	44,09	23,95	0,82	0,00	0,00
23/01/2023	7,33	1,23	43,24	25,00	0,83	8,53	0,00
24/01/2023	7,10	1,13	40,30	25,08	0,72	0,00	8,31
25/01/2023	7,71	0,80	37,37	22,64	0,45	0,00	0,53
26/01/2023	8,49	0,65	37,70	21,97	0,32	0,00	0,00
27/01/2023	8,27	1,78	37,44	22,84	0,44	4,68	1,49
28/01/2023	8,37	2,80	36,19	22,41	0,36	23,54	44,68
29/01/2023	8,59	1,96	34,96	21,09	0,18	0,00	0,00
30/01/2023	8,73	2,46	33,40	21,45	0,15	12,97	11,84
31/01/2023	7,38	3,31	30,86	22,48	0,16	17,07	26,72
01/02/2023	7,07	3,66	25,45	23,67	0,15	11,15	8,33
02/02/2023	7,49	3,88	23,43	24,09	0,14	10,22	17,30
03/02/2023	7,46	4,71	24,17	24,94	0,14	17,54	25,02
04/02/2023	7,46	5,22	25,14	26,07	0,14	0,00	0,00
05/02/2023	6,90	4,09	26,07	26,70	0,14	0,00	0,00
06/02/2023	7,70	6,50	29,61	26,53	0,16	18,47	16,33
07/02/2023	7,98	4,93	37,53	26,59	0,14	7,18	13,12
08/02/2023	7,37	5,21	42,36	26,91	0,14	8,62	3,26
09/02/2023	7,84	6,80	43,23	27,25	0,15	6,80	10,83
10/02/2023	7,93	5,85	36,37	27,45	0,14	10,03	9,62
11/02/2023	6,95	4,94	29,12	27,52	0,15	5,53	0,00
12/02/2023	5,93	3,86	19,90	27,68	0,15	0,00	0,00
13/02/2023	6,28	5,05	22,95	27,90	0,15	9,12	7,01
14/02/2023	7,00	6,37	25,90	27,86	0,15	8,63	10,02
15/02/2023	6,74	4,52	25,50	26,19	0,14	7,59	14,29
16/02/2023	6,82	8,20	26,45	25,17	0,14	15,66	13,22

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
17/02/2023	7,88	9,80	27,56	25,23	0,14	9,22	9,85
18/02/2023	7,55	6,41	27,49	24,33	0,14	10,45	0,00
19/02/2023	6,19	6,85	27,54	24,47	0,14	0,00	0,00
20/02/2023	7,78	5,94	27,94	25,51	0,14	11,98	7,72
21/02/2023	8,50	3,72	27,14	24,74	0,14	7,88	23,23
22/02/2023	7,17	3,39	28,38	23,69	0,14	11,35	8,90
23/02/2023	7,17	6,05	31,27	24,66	0,14	13,37	12,86
24/02/2023	8,28	6,46	33,20	25,42	0,14	8,70	10,30
25/02/2023	7,05	4,54	35,12	24,92	0,14	9,44	0,66
26/02/2023	6,24	3,74	35,56	23,50	0,14	0,00	0,12
27/02/2023	6,86	12,99	35,16	24,01	0,14	12,86	14,62
28/02/2023	7,61	9,66	33,07	23,75	0,14	10,34	25,42
01/03/2023	7,92	11,77	32,58	24,15	0,16	14,05	22,19
02/03/2023	7,99	12,42	32,43	24,61	0,14	9,34	21,29
03/03/2023	8,29	6,66	31,92	25,13	0,19	10,19	9,75
04/03/2023	7,49	3,78	32,46	26,20	0,15	13,88	0,00
05/03/2023	6,44	2,98	32,46	26,28	0,17	0,00	0,00
06/03/2023	7,82	4,59	32,45	25,92	0,24	10,37	21,10
07/03/2023	7,77	3,28	28,76	25,71	0,19	7,08	9,89
08/03/2023	8,07	5,27	26,65	25,71	0,23	8,37	0,00
09/03/2023	8,67	3,50	26,04	26,51	0,25	5,33	0,00
10/03/2023	7,49	3,47	25,51	26,26	0,18	6,08	0,00
11/03/2023	7,10	3,59	25,14	26,09	0,21	0,00	0,01
12/03/2023	6,50	3,38	25,31	26,67	0,26	0,00	0,00
13/03/2023	7,69	5,39	26,43	27,05	0,16	12,63	5,91
14/03/2023	7,63	5,12	25,99	26,53	0,15	11,61	11,18
15/03/2023	7,15	4,43	24,33	25,80	0,15	10,55	9,71
16/03/2023	6,72	5,72	23,88	27,10	0,15	10,36	8,44
17/03/2023	6,87	8,44	23,14	27,28	0,14	7,59	11,44
18/03/2023	5,95	25,45	22,14	27,16	0,14	3,83	0,00
19/03/2023	4,86	49,77	22,08	27,06	0,14	0,00	0,00
20/03/2023	6,22	21,86	21,99	27,62	0,14	8,40	4,53
21/03/2023	7,15	6,95	20,42	28,00	0,14	5,34	11,09
22/03/2023	7,25	6,01	19,51	28,39	0,14	5,33	11,31
23/03/2023	6,83	6,57	18,40	28,00	0,14	4,70	7,28
24/03/2023	6,64	7,49	17,16	27,97	0,14	4,90	0,19
25/03/2023	6,47	8,17	16,52	27,60	0,14	0,00	0,37
26/03/2023	6,14	7,10	17,15	27,74	0,14	0,00	0,84
27/03/2023	7,52	7,42	28,32	28,33	0,20	8,70	8,09
28/03/2023	7,97	11,06	30,53	27,77	0,51	6,12	6,23
29/03/2023	6,96	15,96	18,34	27,07	0,16	9,92	7,19
30/03/2023	6,56	16,65	16,52	27,11	0,15	4,96	3,87
31/03/2023	7,07	17,98	16,04	27,31	0,14	5,55	4,74