

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC  
TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU PHI THUẾ QUAN**

*(Kèm theo thông báo số: 323/TB-TTQLHT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu  
Kinh tế, công nghiệp)*

Từ ngày: 01/04/2023 đến 13/6/2023

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
01/04/2023	7,21	14,51	14,14	27,65	0,15	3,88	1,45
02/04/2023	6,70	11,32	12,19	27,65	0,19	0,00	2,13
03/04/2023	7,64	10,96	11,09	27,62	0,24	6,20	7,39
04/04/2023	8,29	18,43	20,42	28,19	0,35	3,74	7,02
05/04/2023	8,15	21,19	25,49	28,98	0,31	2,98	0,00
06/04/2023	7,60	26,51	17,11	28,86	0,24	5,07	3,44
07/04/2023	7,47	29,46	18,51	29,05	0,24	9,01	5,70
08/04/2023	4,33	28,64	19,18	28,57	0,21	0,00	0,00
10/04/2023	7,22	28,83	21,96	28,58	0,19	6,93	5,91
11/04/2023	7,72	28,27	20,62	29,02	0,21	5,44	5,84
12/04/2023	8,14	19,30	20,62	28,76	0,24	2,25	5,56
13/04/2023	7,24	21,51	23,57	28,59	0,25	3,78	2,75
14/04/2023	7,36	16,74	23,94	29,00	0,25	6,79	4,16
15/04/2023	6,55	18,65	30,01	28,96	0,25	0,00	0,00
16/04/2023	5,36	22,13	37,54	28,41	0,25	0,00	0,00
17/04/2023	6,68	24,17	33,85	28,54	0,25	6,28	2,62
18/04/2023	6,97	22,29	33,27	28,65	0,25	0,00	0,00
19/04/2023	7,46	29,68	35,63	29,18	0,25	5,40	3,89
20/04/2023	8,51	26,01	30,14	28,93	0,24	2,97	3,73
21/04/2023	7,00	23,37	27,81	28,64	0,25	2,23	2,01
22/04/2023	6,57	20,25	25,77	28,57	0,25	0,00	0,00
23/04/2023	6,21	14,67	23,81	28,51	0,25	0,00	0,00
24/04/2023	6,90	33,77	23,12	29,12	0,25	8,28	3,42
25/04/2023	7,93	37,58	21,49	29,29	0,25	5,26	3,85
26/04/2023	7,72	26,45	16,92	29,14	0,25	2,31	1,89
27/04/2023	7,11	24,45	16,93	29,08	0,24	2,97	0,00
28/04/2023	7,60	18,43	17,36	28,88	0,25	4,40	0,00
29/04/2023	7,44	14,48	17,03	28,44	0,24	0,00	0,00
30/04/2023	7,25	11,49	15,75	28,25	0,24	0,00	0,00
01/05/2023	7,07	6,52	14,91	27,94	0,24	0,00	0,00
02/05/2023	6,86	2,42	14,43	28,12	0,24	0,00	0,00
03/05/2023	6,68	1,86	15,04	28,25	0,24	0,00	0,00
04/05/2023	6,71	1,88	15,55	28,45	0,24	6,92	2,50
05/05/2023	7,12	16,30	17,98	29,18	0,24	4,28	2,12
06/05/2023	7,79	16,99	13,29	29,63	0,24	0,00	0,08
07/05/2023	7,47	8,34	8,04	28,95	0,24	0,00	0,15
08/05/2023	8,34	3,78	10,40	29,55	0,24	5,82	4,77
09/05/2023	8,98	6,58	10,14	29,94	0,24	2,30	13,18
10/05/2023	7,98	4,62	9,50	29,50	0,23	3,07	5,95
11/05/2023	6,64	3,37	9,48	28,64	0,23	4,58	0,16
12/05/2023	6,60	3,65	9,60	29,00	0,23	2,01	8,87
13/05/2023	6,77	3,42	10,51	28,46	0,23	2,25	0,26
14/05/2023	5,86	2,12	11,90	27,89	0,23	0,00	0,00
15/05/2023	6,84	2,59	17,03	28,40	0,23	0,00	0,00
16/05/2023	7,64	2,75	11,79	28,36	0,24	8,42	0,02
17/05/2023	7,13	2,02	13,00	28,54	0,25	3,15	5,63
18/05/2023	7,57	3,30	12,73	29,09	0,24	5,11	2,08

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf =1)						
	6 ≤ đến ≤9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
19/05/2023	7,75	5,69	13,82	29,52	0,24	0,00	0,37
20/05/2023	7,38	8,58	15,06	28,98	0,25	0,00	1,39
21/05/2023	7,28	18,43	17,49	28,66	0,25	0,00	1,94
22/05/2023	7,10	27,52	24,58	28,44	0,25	5,40	4,69
23/05/2023	7,13	23,34	26,03	29,24	0,24	0,00	2,78
24/05/2023	7,27	10,99	19,02	29,04	0,23	3,80	10,51
25/05/2023	7,31	7,68	18,02	29,33	0,23	1,57	3,51
26/05/2023	7,48	7,90	16,78	30,84	0,23	4,43	5,57
27/05/2023	7,50	6,26	17,06	29,51	0,23	0,00	1,38
28/05/2023	7,26	4,40	18,16	28,74	0,23	0,00	1,49
29/05/2023	7,27	5,35	22,25	29,50	0,24	4,55	1,46
30/05/2023	7,31	6,11	22,40	29,81	0,22	1,52	7,30
31/05/2023	7,36	7,44	19,32	29,83	0,19	3,04	5,48
01/06/2023	7,34	5,84	15,44	30,75	0,22	0,00	0,37
02/06/2023	7,45	4,68	13,13	29,96	0,18	3,10	1,65
03/06/2023	7,43	7,07	14,93	28,81	0,14	0,08	0,00
04/06/2023	7,33	8,67	14,17	28,54	0,14	0,05	0,00
05/06/2023	7,26	11,26	16,98	29,25	0,14	5,34	1,52
06/06/2023	7,23	13,02	13,11	28,89	0,14	3,00	4,34
07/06/2023	7,26	13,88	13,56	29,38	0,14	2,28	2,80
08/06/2023	7,22	6,73	13,51	28,75	0,14	2,18	2,36
09/06/2023	7,16	4,35	13,11	28,60	0,14	0,03	0,00
10/06/2023	7,14	4,25	13,25	28,59	0,18	0,02	0,00
11/06/2023	7,10	2,55	13,49	28,46	0,23	0,16	0,00
12/06/2023	7,10	7,48	14,18	29,33	0,23	5,35	0,44
13/06/2023	7,11	8,38	14,76	28,71	0,23	0,15	0,00