

**KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC****TẠI NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU PHI THUẾ QUAN**

(Kèm theo thông báo số: 464/TB-TTQLHT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng Khu Kinh tế, công nghiệp)

Từ ngày: 14/6/2023 đến 11/9/2023

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
14/06/2023	7,09	7,26	14,98	28,56	0,24	73,83	38,59
15/06/2023	7,07	7,04	15,89	28,78	0,23	20,19	59,96
16/06/2023	7,11	3,44	16,14	28,58	0,23	2,65	0,00
17/06/2023	7,11	2,26	16,92	28,52	0,24	1,71	0,00
18/06/2023	7,29	1,75	17,03	28,57	0,24	0,26	0,00
19/06/2023	7,43	5,33	14,49	29,25	0,24	142,98	89,68
20/06/2023	7,36	4,62	14,67	28,70	0,24	37,38	49,76
21/06/2023	7,27	3,77	15,62	28,52	0,23	0,30	0,00
22/06/2023	7,24	4,87	15,25	28,82	0,23	92,51	65,05
23/06/2023	7,29	4,87	14,18	28,43	0,24	40,07	23,12
24/06/2023	7,38	5,35	13,21	28,14	0,24	3,05	0,00
25/06/2023	7,39	7,33	12,47	28,00	0,24	1,59	0,00
26/06/2023	7,54	8,43	12,70	29,48	0,24	110,79	32,06
27/06/2023	7,60	13,13	12,80	28,55	0,24	0,58	0,00
28/06/2023	7,50	31,56	12,21	28,03	0,24	72,98	77,92
29/06/2023	7,47	16,23	12,08	28,17	0,24	54,98	0,00
30/06/2023	7,53	4,97	12,34	28,97	0,24	53,88	62,18
01/07/2023	7,50	4,98	12,65	28,27	0,24	0,82	0,00
02/07/2023	7,46	4,84	12,94	28,05	0,24	0,98	0,00
03/07/2023	7,47	6,98	14,69	28,60	0,24	130,65	78,23
04/07/2023	7,50	11,78	18,25	29,08	0,24	0,22	0,00
05/07/2023	7,48	18,03	22,08	28,57	0,24	72,77	22,39
06/07/2023	7,42	27,00	21,75	28,32	0,24	36,50	0,00
07/07/2023	7,43	30,46	17,63	28,31	0,24	19,31	32,09
08/07/2023	7,42	4,21	23,38	28,23	0,24	1,85	0,04
09/07/2023	7,42	1,93	24,88	28,18	0,24	2,71	0,00
10/07/2023	7,50	5,22	9,92	29,09	0,24	76,41	40,78
11/07/2023	7,48	6,52	13,19	28,14	0,23	5,82	0,01
12/07/2023	7,50	6,70	12,90	28,76	0,23	59,48	0,00
13/07/2023	7,50	5,89	12,97	28,08	0,23	41,39	7,28
14/07/2023	7,45	4,30	12,74	27,77	0,23	4,18	0,00
15/07/2023	1,47	1,53	13,01	11,19	0,16	0,00	0,00
16/07/2023	4,72	3,87	13,83	21,73	0,21	4,55	0,45
17/07/2023	7,65	6,50	14,88	29,84	0,24	94,89	19,53
18/07/2023	7,85	6,27	16,06	29,17	0,24	41,48	1,80
19/07/2023	7,48	5,31	15,95	29,12	0,24	2,95	0,29
20/07/2023	7,27	4,35	16,22	29,17	0,25	1,64	0,10
21/07/2023	7,53	5,49	18,34	29,60	0,24	14,71	6,63
22/07/2023	7,50	5,89	40,33	28,63	0,25	24,44	9,73
23/07/2023	7,19	4,92	35,53	28,17	0,25	26,79	11,50
24/07/2023	7,19	4,81	10,24	28,19	0,24	132,99	10,84

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf=1)						
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
25/07/2023	7,35	4,18	9,64	28,47	0,24	9,17	3,20
26/07/2023	7,38	3,68	14,79	28,38	0,25	67,61	57,34
27/07/2023	8,02	6,16	14,80	29,40	0,24	19,45	7,90
28/07/2023	8,33	9,79	15,87	28,84	0,23	34,52	17,22
29/07/2023	7,70	7,92	15,41	28,25	0,23	25,93	13,37
30/07/2023	7,37	7,09	14,86	28,32	0,23	17,82	9,63
31/07/2023	7,22	6,58	14,71	28,49	0,24	192,08	17,58
01/08/2023	7,21	7,04	14,78	28,88	0,25	56,44	109,63
02/08/2023	7,21	6,45	14,50	28,82	0,25	3,97	1,01
03/08/2023	7,31	7,46	15,15	28,83	0,25	51,11	6,09
04/08/2023	7,42	7,72	16,18	28,58	0,25	70,86	109,53
05/08/2023	7,24	6,72	16,33	28,02	0,25	36,78	20,84
06/08/2023	7,24	4,95	16,32	27,84	0,25	35,61	19,81
07/08/2023	7,27	5,02	16,44	27,84	0,25	92,50	19,38
08/08/2023	7,39	6,37	18,47	29,36	0,27	23,23	67,21
09/08/2023	7,92	9,70	19,80	29,55	0,25	34,76	20,79
10/08/2023	8,28	11,46	22,82	28,64	0,25	35,09	17,06
11/08/2023	7,54	9,48	13,76	28,10	0,25	103,07	37,03
12/08/2023	7,01	7,88	7,02	28,19	0,25	24,06	8,78
13/08/2023	6,60	6,91	6,90	28,15	0,25	28,11	11,50
14/08/2023	6,96	8,21	7,66	29,51	0,25	71,28	14,14
15/08/2023	7,92	10,74	9,15	29,71	0,25	56,15	67,08
16/08/2023	7,53	10,50	8,61	28,61	0,25	26,78	9,84
17/08/2023	7,31	12,78	8,15	28,14	0,25	39,87	15,94
18/08/2023	7,59	11,81	7,71	29,04	0,25	41,17	15,75
19/08/2023	7,89	7,68	7,49	28,78	0,25	173,43	83,64
20/08/2023	7,39	5,89	6,29	28,22	0,26	41,67	16,39
21/08/2023	8,15	5,81	5,83	29,55	0,26	31,10	11,16
22/08/2023	8,31	5,27	5,64	28,58	0,26	73,52	14,55
23/08/2023	7,93	4,39	5,05	28,25	0,26	31,46	11,90
24/08/2023	7,86	3,44	4,62	28,34	0,26	60,04	8,48
25/08/2023	7,93	2,95	4,21	28,18	0,26	24,22	9,45
26/08/2023	7,95	2,93	4,32	28,15	0,26	40,76	16,12
27/08/2023	8,10	2,22	4,36	28,13	0,26	50,14	20,10
28/08/2023	8,29	4,47	5,61	30,02	0,26	108,06	67,24
29/08/2023	8,18	4,84	6,28	29,27	0,27	22,99	22,26
30/08/2023	7,18	3,92	7,80	28,87	0,27	0,89	0,08
31/08/2023	7,10	2,87	4,07	29,52	0,27	0,00	35,11
01/09/2023	7,35	6,89	4,90	30,42	0,28	0,29	0,40
02/09/2023	7,41	8,46	5,79	32,01	0,29	1,92	0,00
03/09/2023	7,22	6,79	6,20	33,30	0,29	3,62	0,00
04/09/2023	7,26	6,31	5,82	33,35	0,29	1,84	10,94
05/09/2023	7,92	7,57	5,98	31,75	0,27	3,26	4,74
06/09/2023	8,49	10,91	6,46	30,14	0,26	0,46	0,18
07/09/2023	7,82	9,04	6,06	28,70	0,26	0,87	0,63
08/09/2023	7,34	21,86	5,61	28,32	0,26	0,65	0,21
09/09/2023	7,20	44,93	5,65	28,65	0,26	5,93	2,86

Ngày tháng năm	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	Temp (oC)	NH4 (mg/l)	Lưu lượng vào (m3/h)	Lưu lượng ra (m3/h)
	QCVN 40:2011/BTNMT (giá trị C= Cmax, cột A, Kq=0,9 và Kf =1)						
	6 ≤ đến ≤ 9	45 mg/l	67,5 mg/l	40°C	4,5 mg/l	-	-
10/09/2023	7,24	40,61	5,45	28,37	0,26	0,61	0,61
11/09/2023	7,57	25,42	5,37	28,99	0,26	2,57	0,88